



MANAGEMENT REVIZÍ BPS

Nemáte přesný přehled o tom, kdy Vám vyprší platnost revize, školení či pravidelné prohlídky? Orientujete se v aktuálních předpisech a legislativě? Zatěžuje Vás složitá administrativa týkající se provozu bioplynové stanice? Postaráme se o Vaši stanici, budete připraveni na namátkové státní kontroly. Projdeme Vaši dokumentaci, pohlídáme důležité termíny, provedeme potřebné revize. Domluvíme se s naším obchodním zástupcem na provedení auditu revizí. Nabízíme veškeré revize a školení týkající se bioplynové stanice.



SEZNAM PROVOZNÍCH REVIZÍ PRO BPS s termínem pravidelného provedení dle platné legislativy



VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTZ) PLYNOVÁ

První provozní revize plynových zařízení	nejpozději do 1 roku od data uvedení do provozu
Provozní revize plynových zařízení	3 roky
Školení obsluhy plyn. zařízení	3 roky



VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTZ) TLAKOVÁ TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY STABILNÍ (TNS)

První provozní revize TNS	do 14 dnů od výchozí revize
Provozní revize TNS	1 rok
Vnitřní revize TNS	5 let
Tlaková revize TNS	9 let
Školení obsluhy tlak. nádob	3 roky



SOUBOR POŽÁRNÍCH REVIZÍ

Revize haslicích přístrojů	1 rok
Kontrola provozoschopnosti požární bezpečnostního zařízení	1 rok



**ZEptejte se našeho obchodníka i na naše
ostatní produkty a služby,
např. výkaznictví...**



SOUBOR ELEKTRO REVIZE

Provozní revize elektro v prostředích NN a VN	3 roky
Provozní revize elektro v prostředích EX	2 roky
Provozní revize LPS	3 roky



REVIZE CHLADÍČÍHO ZAŘÍZENÍ

1 ROK



MĚŘENÍ EMISÍ KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

3 ROKY



REVIZE SPALINOVÝCH CEST

1 ROK



ZKOUŠKY TĚSNOSTI JÍMEK

5 LET

ZAÚJALA VÁS NAŠE NABÍDKA SLUŽEB? KONTAKTUJTE NÁS:

agriKomp Bohemia s.r.o.,
Ostopovická 10, 66447 Střelice
okres Brno-venkov
mobil: +420 731 699 078
telefon: +420 530 508 865
mail: obchod@agrikomp.cz
web: www.agrikomp.cz

